

Aardluskabel
Boucle de terre

Aardluskabel
Câble de terre

Beschrijving van de kabel / Construction du câble

1 Kern / Ame

Blank koper / Cuivre nu

2 Omhulsel lood / Gaine plomb

Lood kwaliteit volgens norm / Qualité du plomb suivant norme
EN 12659 - Graad / Grade 970R

Maximum temperatuur / Température maximale

160 °C in kortsluiting / en court-circuit

Nominale sectie Section nominale	Max. weerstand in c.c. aan / Résistance max. en c.c. à 20 °C ohm/km	Ø van de kabel Ø du conducteur mm	Massa / Masse kg/km (±)	Aanvaardbare intensiteit in kortsluiting (A) - Spertijd (s) Intensité admissible en court-circuit - Temps de coupure (s)			
				0,2	0,5	1	2
1 x 35	0,524	7,0	330	11 710	7 405	5 240	3 700

